

Netzgesellschaft Eisenberg mbH

Brennwertveröffentlichung nach § 40 Abs. 1 Nr. 7 der Gas NZV
Gasbeschaffenheit bezüglich des Brennwertes Hs,n



11.03.2019

Monatsbrennwert für folgende RLM-Anlagen DE700976076070002500122056000N001 DE700976076070002500122056000N002 DE700976076070002500339000000N002		Mischbrennwert für SLP-und übrige RLM Anlagen		Gasbeschaffenheit		
				Rho _n in kg/m ³	CO ₂ in Vol.-%	H ₂ in Vol.-%
Februar 19	11,211	Vormonatswert	11,211	0,7406	0,248	0
Januar 19	11,219	2-Monate-Mischbrennwert	11,216	0,7413	0,205	0
Dezember 18	11,223	3-Monate-Mischbrennwert	11,218	0,742	0,183	0
November 18	11,232	4-Monate-Mischbrennwert	11,221	0,742	0,187	0
Oktober 18	11,236	5-Monate-Mischbrennwert	11,223	0,743	0,22	0
September 18	11,26	6-Monate-Mischbrennwert	11,225	0,745	0,201	0
August 18	11,237	7-Monate-Mischbrennwert	11,226	0,748	0,378	0
Juli 18	11,246	8-Monate-Mischbrennwert	11,226	0,749	0,417	0
Juni 18	11,238	9-Monate-Mischbrennwert	11,227	0,742	0,27	0
Mai 18	11,22	10-Monate-Mischbrennwert	11,226	0,742	0,27	0
April 18	11,207	11-Monate-Mischbrennwert	11,225	0,741	0,223	0
März 18	11,207	12-Monate-Mischbrennwert	11,222	0,741	0,2	0

Gemäß Punkt 6.3.2.4.2. des DVGW-Arbeitsblattes G 685 "Gasabrechnung" ist der Netzbetreiber berechtigt, den Abrechnungsbrennwert des Monats, in dem die Abrechnungsperiode endet, unberücksichtigt zu lassen und somit den Abrechnungsbrennwert des Vormonates für die Abrechnung heranzuziehen. Des Weiteren ist der Netzbetreiber berechtigt, den Abrechnungsbrennwert des Vormonates zu verwenden, sollte der Abrechnungsbrennwert des Vormonates zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung noch nicht vorliegen.